


ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова обласної державної  
адміністрації, голова регіональної  
комісії з питань ТЕБ та НС



К. БРИЛЬ  
2019 року

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергового засідання регіональної комісії**  
**з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій**

06.02.2019

м. Запоріжжя

**ГОЛОВУВАВ:** перший заступник голови регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, заступник голови облдержадміністрації А. Антонов за дорученням голови регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, голови облдержадміністрації К. Бриль

У засіданні приймав участь заступник голови облдержадміністрації О. Бабанін

**ПРИСУТНІ:** персональний склад членів Комісії, запрошені

**СЛУХАЛИ:**

**1. Про першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території м. Бердянськ, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по Мелітопольському шосе**

Доповідач: заступник Бердянського міського голови  
**Григорій Горячов**

На теперішній час у більшості мікрорайонів м. Бердянськ склалася надзвичайно важка ситуація, пов'язана з аварією на головному міському каналізаційному колекторі Д=1000 мм по Мелітопольському шосе. В ніч з 27 на 28 січня 2019 року, навпроти Святомиколаївського храму сталася аварія з обвалом верхнього склепіння залізобетонного каналізаційного трубопроводу в 4-х місцях. Зазначений об'єкт є головним міським колектором, який транспортує до 80% стоків усього міста. Внаслідок цих подій порушена робота всієї каналізаційної системи м. Бердянськ.

Колектор виконаний із залізобетонних труб і введений в експлуатацію в 2002 році. За попередньою оцінкою експертів встановлено, що аварія сталася внаслідок газової корозії верхнього склепіння залізобетонного каналізаційного трубопроводу.

Загалом у період з 27 січня по 04 лютого 2019 року відбулося обрушення колектору на 9 ділянках.

Через відсутність умов транспортування стоків, для зменшення кількості скиду стічних вод припинено водопостачання окремих районів міста, а саме: нагірна частина, «Ліски», центральна частина, «Слобідка», «Колонія», «Курорт», «Коса». З 21-00 год. 27.01.2019 без централізованого водопостачання знаходилося 60 % населення міста (близько 69 тис. осіб). Для них організовано централізований підвіз води силами виконавчого комітету, військових частин, підприємств та підприємців міста. Допомогу в постачанні водою котелень №№ 22, 7 та КУ «Бердянський геріатричний пансіонат» ЗОР надавали фахівці Бердянського МРУ ГУ ДСНС України в Запорізькій області. Водопостачання було відновлено о 18-00 год. 01 лютого 2019 року.

03 лютого 2019 року о 19-00 год. після чергового обвалу колектору було припинено водопостачання мікрорайонів «Колонія», «Макорти», «Слобідка», «Коса» і частини центрального мікрорайону (від пр. Азовський до пр. Східний, від вул. Консульської до вул. Горького). Без водопостачання залишилося 30 % населення міста (близько 35 тис. осіб).

Таким чином, внаслідок аварійної ситуації на колекторі порушено нормальні умови життєдіяльності населення міста на тривалий час.

При негативному розвитку подій існує загроза виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня згідно з вимогами постанови КМУ від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями», тобто порушено нормальні умови життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис. осіб на тривалий час (більше як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати (орієнтовно збитки понад 21 885,0 тис. грн).

Код надзвичайної ситуації згідно з класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, який затверджений наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010:

10810 — НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин.

Класифікаційні ознаки згідно наказу МВС від 06.08.2018 № 658:

п. 1.69. Скидання неочищених чи недостатньо очищених стічних вод на території населеного пункту або у водні об'єкти в обсязі понад 100 м<sup>3</sup> за годину, загальний обсяг скиду понад 500 м<sup>3</sup>.

З метою запобігання виникненню екологічної катастрофи і недопущення розливу стоків територією міста та акваторії Азовського моря, для забезпечення безперебійного відведення міських стоків аварії необхідно виконати аварійно-відновлювальні заходи на трубопроводі Д=1000 мм і протяжністю 1117 м погонних.

Станом на 05.02.2019 КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради виконано монтаж тимчасового вузла перекачки стоків по напірному трубопроводу Д =325 мм довжиною орієнтовно 1000 м. Для усунення аварії задіяні 8 од. техніки, 4 аварійні бригади в складі 35 осіб. Крім того, в роботах задіяна техніка ПрАТ «АК «Київводоканал» та підприємств міста ТОВ «СП АЗМОЛ-БІП» та ПрАТ «Бердянський райагropостач».

На ліквідацію аварії витрачено 1 345,0 тис. грн., у тому числі 991,869 тис. грн. – на придбання труби  $D=1000$  мм та довжиною 72 пм, на електроенергію, паливо та інші матеріали. Для подальших робіт власних коштів у підприємства немає.

Потреба у коштах на відновлення головного каналізаційного колектору складає орієнтовно 110 000,0 тис. грн. На виконання першочергових (невідкладних) заходів необхідно 40 635,0 тис. грн., з яких 5 000,0 тис. грн. – на влаштування тимчасової станції перекачки стічних вод, 35 635,00 тис. грн. – на відновлення пошкодженої ділянки аварійного колектора протяжністю 1117 м погонних.

На виконання робіт з ліквідації аварії з міського бюджету вже виділено 300 тис. грн. та прийнято рішення щодо виділення з резервного фонду міського бюджету м.Бердянськ 1500,0 тис. грн.

Потреба у додаткових коштах становить 38835,0 тис. грн.

Враховуючи викладене, виконавчий комітет Бердянської міської ради звертається з проханням розглянути питання щодо виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету в обсязі 1000,0 тис. грн. та клопотання перед центральними органами виконавчої влади щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету в обсязі 37835,0 тис. грн. на виконання першочергових (невідкладних) робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ.

За результатами розгляду,

#### КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Попередньо визначити, що ситуація, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ, може призвести до надзвичайної ситуації регіонального рівня та відповідає п.п. 2 п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за її рівнями».

Відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуація може бути віднесена до коду 10810 «НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин» і відповідає ознакам надзвичайних ситуацій, що вказані у п. 1.69 «Скидання неочищених чи недостатньо очищених стічних вод на території населеного пункту або у водні об'єкти в обсязі понад 100 м<sup>3</sup> за годину, загальний обсяг скиду понад 500 м<sup>3</sup>» наказу МВС України від 06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

3. Погодитись з виділенням з резервного фонду обласного бюджету коштів у розмірі 1000,0 тис. грн Департаменту житлово-комунального

господарства та будівництва облдержадміністрації (головному розпоряднику бюджетних коштів) для КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради (одержувача бюджетних коштів) на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ.

4. Рекомендувати виконавчому комітету Бердянської міської ради:

1) підготувати відповідні документи, що підтверджують необхідність виділення коштів на здійснення першочергових (невідкладних) заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ, з резервного фонду:

обласного бюджету – відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 29.03.2010 № 85 «Про затвердження Регламенту використання коштів резервного фонду обласного бюджету», наказу МВС України від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації»;

державного бюджету – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2003 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», наказу МВС України від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації»;

Термін виконання – терміново

2) зазначені у п.п. 4.1. рішення документи, що підтверджують необхідність виділення коштів з резервних фондів державного та обласного бюджетів, узгодити в структурних підрозділах облдержадміністрації (департаментах з питань цивільного захисту населення, фінансів, капітального будівництва, економічного розвитку і торгівлі);

Термін виконання – терміново

3) вжити першочергових заходів для забезпечення мінімальних нормальних умов життєдіяльності населення та з ліквідації наслідків аварії на самопливному колекторі по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ;

Термін виконання – негайно

4) забезпечити інформування населення м. Бердянськ про наслідки аварії на самопливному колекторі по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ та про заходи, які вживаються виконавчим комітетом Бердянської міської ради з подолання її наслідків.

Термін виконання – негайно,  
далі – постійно до вирішення ситуації

5. Рекомендувати ГУ ДСНС України у Запорізькій області підготувати проект повідомлення (форма НС-1) щодо загрози виникнення надзвичайної

ситуації регіонального рівня, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ.

Термін виконання – терміново

6. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації:

1) на підставі п.п. 2, 3 цього рішення та поданих обґрунтовуючих документів щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації про виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету у розмірі 1000,0 тис. грн Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації (головному розпоряднику бюджетних коштів) для КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради (одержувача бюджетних коштів) на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ;

Термін виконання – у триденний термін після надання пакету документів

2) після отримання від виконавчого комітету Бердянської міської ради обґрунтовуючих документів, які зазначені у пп. 4.1 цього рішення (стосовно резервного фонду державного бюджету):

підготувати проект листа-звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у розмірі 37835,0 тис. грн. на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ;

Термін виконання – терміново

спільно з департаментами фінансів, з питань цивільного захисту населення, капітального будівництва, житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації відповідно до повноважень, перевірити їх на відповідність вимогам чинного законодавства та направити до ДСНС України, Мінрегіону, Мінекономрозвитку, Мінфіну.

Термін виконання – упродовж 10 днів після отримання обґрунтовуючих документів

7. Обов'язки керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня у Запорізькій області покладено на заступника голови облдержадміністрації В.В. Скоблікову згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2017 № 668 «Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня».

За необхідністю В.В. Скоблікову прийняти рішення про утворення штабу з ліквідації наслідків (або загрози виникнення) надзвичайної ситуації регіонального рівня у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня у Запорізькій області з включенням до нього відповідних фахівців за напрямками.

Термін виконання – терміново за необхідністю

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.  
Пропозиції членів Комісії враховані.

Перший заступник  
голови Комісії, заступник  
голови облдержадміністрації



А. АНТОНОВ

Секретар Комісії

Є. СОЛОМАХІН